

Rørbæk Vandværk
Orebyvej 79
4990 Sakskøbing
Att.: Per Birk Kristensen
Rapportnr.: AR-25-CG-25067848-01
Batchnr.: EUDKVE-25067848
Kundenr.: CA0003582
Modt. dato: 06.08.2025
Valideringskode: D1A4EF71C5

Analyserapport

Prøvested: Rørbæk Vandværk - Mellem sand- og kulfilter - 56230 - / 4387000652
Prøvetype: Andet rent vand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 06.08.2025 kl. 08:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 06.08.2025 - 14.08.2025

Prøvemærke: Hane P6

Lab prøvenr:	835-2025-81551949	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n)	Urel (%)
			Min.	Max.				

Pesticider

Chloridazon, desphenyl-	0.45	!	µg/l	0.10	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	0.090		µg/l	0.10	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30
N,N-dimethylsulfamid, DMS	0.059		µg/l	0.10	0.01	M 0336 LC-MS/MS	A	30

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja	DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)
Prøvetagning efter flush	Udført	DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:

Guldborgsund Kommune, Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

14.08.2025


I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.